

Bezugsjahr: 2016

**Veröffentlichung nach StromNEV**

*Strukturmerkmale (§27 Abs.2)*

§27 (2) Nr. 1	Stromkreislänge	MS	NS		
	Kabel	34,0	135,0	km	
	Freileitung	0,0	2,6	km	
§27 (2) Nr. 2	Installierte Leistung MS/NS gesamt:				30.770 kVA
§27 (2) Nr. 3	entnommene Jahresarbeit	MS	MS/NS	NS	
		75.243.598	667.663	25.495.652	kWh
§27 (2) Nr. 4	Anzahl der Entnahmestellen	MS	MS/NS	NS	
		24	4	6237	
§27 (2) Nr. 5	Einwohnerzahl im Netzgebiet zum 31.12.2016				10.793
§27 (2) Nr. 6	Versorgte Fläche in der Niederspannung				6,44 km <sup>2</sup>
§27 (2) Nr. 7	Geographische Fläche des Netzgebietes				13,50 km <sup>2</sup>

*Verluste (§ 10 Abs. 2 StromNEV und §17 Abs. 2 Nr. 7 StromNZV)*

		MS	MS/NS	NS	
§10 (2)	Höhe der Durchschnittsverluste	0,38%	0,19%	0,45%	
§17 (2) Nr. 2	Menge der Verlustenergie	389.743	196.802	467.778	kWh
§17 (2) Nr. 7	Gesamtverluste			1.054.323	kWh
	in Prozent v. Netzlast (102.461.236 kWh)			1,03%	
	Kosten der Verlustenergie			54.645,56 €	
	durchschnittliche Beschaffungskosten der Verlustenergie				5,183 Ct/kWh