

Bezugsjahr: 2017

Veröffentlichung nach StromNEV

Strukturmerkmale (§27 Abs.2)

§27 (2) Nr. 1	Stromkreislänge	MS	NS	
	Kabel	34,0	132,0	km
	Freileitung	0,0	2,0	km
§27 (2) Nr. 2	Installierte Leistung MS/NS gesamt:			30.770 kVA
§27 (2) Nr. 3	entnommene Jahresarbeit	MS	MS/NS	NS
		81.786.609	589.665	24.887.952 kWh
§27 (2) Nr. 4	Anzahl der Entnahmestellen	MS	MS/NS	NS
		24	4	6250
§27 (2) Nr. 5	Einwohnerzahl im Netzgebiet zum 31.12.2017			10.760
§27 (2) Nr. 6	Versorgte Fläche in der Niederspannung			6,44 km ²
§27 (2) Nr. 7	Geographische Fläche des Netzgebietes			13,50 km ²

Verluste (§ 10 Abs. 2 StromNEV und §17 Abs. 2 Nr. 7 StromNZV)

		MS	MS/NS	NS
§10 (2)	Höhe der Durchschnittsverluste	0,47%	0,29%	0,72%
§17 (2) Nr. 2	Menge der Verlustenergie	510.862	315.964	778.174 kWh
§17 (2) Nr. 7	Gesamtverluste			1.605.000 kWh
	in Prozent v. Netzlast (108.457.540 kWh)			1,48%
	Kosten der Verlustenergie			48.792,00 €
	durchschnittliche Beschaffungskosten der Verlustenergie			3,040 Ct/kWh