

Bezugsjahr: 2018

Veröffentlichung nach StromNEV

Strukturmerkmale (§27 Abs.2)

§27 (2) Nr. 1	Stromkreislänge	MS	NS		
	Kabel	34,0	134,0	km	
	Freileitung	0,0	2,0	km	
§27 (2) Nr. 2	Installierte Leistung MS/NS gesamt:			24.950 kVA	
§27 (2) Nr. 3	entnommene Jahresarbeit	MS	MS/NS	NS	
		78.301.878	555.579	24.963.221	kWh
§27 (2) Nr. 4	Anzahl der Entnahmestellen	MS	MS/NS	NS	
		25	3	6648	
§27 (2) Nr. 5	Einwohnerzahl im Netzgebiet zum 31.12.2018			10.725	
§27 (2) Nr. 6	Versorgte Fläche in der Niederspannung			6,44	km ²
§27 (2) Nr. 7	Geographische Fläche des Netzgebietes			13,50	km ²

Verluste (§ 10 Abs. 2 StromNEV und §17 Abs. 2 Nr. 7 StromNZV)

		MS	MS/NS	NS	
§10 (2)	Höhe der Durchschnittsverluste	0,39%	0,18%	0,42%	
§17 (2) Nr. 2	Menge der Verlustenergie	405.264	185.694	442.536	kWh
§17 (2) Nr. 7	Gesamtverluste			1.033.494	kWh
	in Prozent v. Netzlast (104.276.541 kWh)			0,99%	
	Kosten der Verlustenergie			35.552,19	€
	durchschnittliche Beschaffungskosten der Verlustenergie			3,440	Ct/kWh