

Bezugsjahr: 2019

Veröffentlichung nach StromNEV

Strukturmerkmale (§27 Abs.2)

§27 (2) Nr. 1	Stromkreislänge	MS	NS	
	Kabel	34,0	102,0	km
	Freileitung	0,0	2,0	km
§27 (2) Nr. 2	Installierte Leistung MS/NS gesamt:			65.505 kVA
§27 (2) Nr. 3	entnommene Jahresarbeit	MS	MS/NS	NS
		75.500.896	588.422	24.674.977 kWh
§27 (2) Nr. 4	Anzahl der Entnahmestellen	MS	MS/NS	NS
		25	3	6.658
§27 (2) Nr. 5	Einwohnerzahl im Netzgebiet zum 31.12.2019			10.664
§27 (2) Nr. 6	Versorgte Fläche in der Niederspannung			6,44 km ²
§27 (2) Nr. 7	Geographische Fläche des Netzgebietes			13,50 km ²

Verluste (§ 10 Abs. 2 StromNEV und §17 Abs. 2 Nr. 7 StromNZV)

		MS	MS/NS	NS
§10 (2)	Höhe der Durchschnittsverluste	0,36%	0,16%	0,43%
§17 (2) Nr. 2	Menge der Verlustenergie	367.395	165.518	435.561 kWh
§17 (2) Nr. 7	Gesamtverluste			968.474 kWh
	in Prozent v. Netzlast (100.860.769 kWh)			0,96%
	Kosten der Verlustenergie			44.646,65 €
	durchschnittliche Beschaffungskosten der Verlustenergie			4,610 Ct/kWh