

Bezugsjahr: 2023

**Veröffentlichung nach StromNEV**

*Strukturmerkmale (§27 Abs.2)*

§27 (2) Nr. 1	Stromkreislänge	MS	NS		
	Kabel	35,2	110,7	km	
	Freileitung	0,0	0,7	km	
§27 (2) Nr. 2	Installierte Leistung MS/NS gesamt:				31.770 kVA
§27 (2) Nr. 3	entnommene Jahresarbeit	MS	MS/NS	NS	
		55.319.955	519.004	25.257.665	kWh
§27 (2) Nr. 4	Anzahl der Entnahmestellen	MS	MS/NS	NS	
		23	3	6.650	
§27 (2) Nr. 5	Einwohnerzahl im Netzgebiet zum 31.12.2023				<b>11.009</b>
§27 (2) Nr. 6	Versorgte Fläche in der Niederspannung				6,44 km <sup>2</sup>
§27 (2) Nr. 7	Geographische Fläche des Netzgebietes				13,50 km <sup>2</sup>

*Verluste (§ 10 Abs. 2 StromNEV und §17 Abs. 2 Nr. 7 StromNZV)*

		MS	MS/NS	NS	
§10 (2)	Höhe der Durchschnittsverluste	0,28%	0,18%	0,59%	
§17 (2) Nr. 2	Menge der Verlustenergie	226.201	147.401	476.532	kWh
§17 (2) Nr. 7	Gesamtverluste			850.134	kWh
	in Prozent v. Netzlast (80.611.656 kWh)			1,05%	
	Kosten der Verlustenergie			243.138,19 €	
	durchschnittliche Beschaffungskosten der Verlustenergie				<b>28,600 Ct/kWh</b>