

**Bezugsjahr: 2016**

**Veröffentlichungen nach StromNZV**

*Netzrelevante Daten (§17 Abs. 2 StromNZV)*

§17 (2) Nr. 1	Jahreshöchstlast	24.950 kW
	Lastverlauf	s. Anlage 1
§17 (2) Nr. 2	Netzverluste	1.054.323 kWh
§17 (2) Nr. 3	Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden	s. Anlage 5
	Summenlast der Netzverluste	s. Anlage 2
§17 (2) Nr. 4	Summenlast der Fahrplanprognosen	s. Anlage 6
§17 (2) Nr. 5	Höchstentnahmelast aus der vorgelagerten Netzebene	24.076 kW
	Bezug aus der vorgelagerten Netzebene	92.060.815 kWh
§17 (2) Nr. 6	Summe aller dezentralen Einspeisungen Mittelspannung	5.227.584 kWh
	Summe aller dezentralen Einspeisungen Umsp. MS/NS	0 kWh
	Summe aller dezentralen Einspeisungen Niederspannung	5.172.836 kWh
	Zeitlicher Verlauf der Summe der Einspeisungen	s. Anlagen 3, 4
§17 (2) Nr. 7	Mengen und Preise der Verlustenergie	
	Es wurde nur eine Beschaffung durchgeführt, s. Veröffentlichung StromNEV	

*Ergebnis der Differenzbilanzierung (§13 Abs. 3 StromNZV)*

Nach §12 Abs: 3 StromNZV besteht keine Verpflichtung zur Führung eines Differenzbilanzkreises.