

Bezugsjahr: 2018

Veröffentlichungen nach StromNZV

Netzrelevante Daten (§17 Abs. 2 StromNZV)

§17 (2) Nr. 1	Jahreshöchstlast	24.753 kW
	Lastverlauf	s. Anlage 1
§17 (2) Nr. 2	Netzverluste	1.033.494 kWh
§17 (2) Nr. 3	Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden	s. Anlage 5
	Summenlast der Netzverluste	s. Anlage 2
§17 (2) Nr. 4	Summenlast der Fahrplanprognosen	s. Anlage 6
§17 (2) Nr. 5	Höchstentnahmelast aus der vorgelagerten Netzebene	23.534 kW
	Bezug aus der vorgelagerten Netzebene	93.188.251 kWh
§17 (2) Nr. 6	Summe aller dezentralen Einspeisungen Mittelspannung	5.561.403 kWh
	Summe aller dezentralen Einspeisungen Umsp. MS/NS	0 kWh
	Summe aller dezentralen Einspeisungen Niederspannung	5.657.597 kWh
	Zeitlicher Verlauf der Summe der Einspeisungen	s. Anlagen 3, 4
§17 (2) Nr. 7	Mengen und Preise der Verlustenergie	
	Es wurde nur eine Beschaffung durchgeführt, s. Veröffentlichung StromNEV	

Ergebnis der Differenzbilanzierung (§13 Abs. 3 StromNZV)

Nach §12 Abs: 3 StromNZV besteht keine Verpflichtung zur Führung eines Differenzbilanzkreises.