

Bezugsjahr: 2020

Veröffentlichung nach StromNEV

Strukturmerkmale (§27 Abs.2)

§27 (2) Nr. 1	Stromkreislänge	MS	NS		
	Kabel	34,0	105,0	km	
	Freileitung	0,0	0,7	km	
§27 (2) Nr. 2	Installierte Leistung MS/NS gesamt:				31.305 kVA
§27 (2) Nr. 3	entnommene Jahresarbeit	MS	MS/NS	NS	
		69.767.677	510.734	23.748.812	kWh
§27 (2) Nr. 4	Anzahl der Entnahmestellen	MS	MS/NS	NS	
		24	3	6.406	
§27 (2) Nr. 5	Einwohnerzahl im Netzgebiet zum 31.12.2019				10.547
§27 (2) Nr. 6	Versorgte Fläche in der Niederspannung				6,44 km ²
§27 (2) Nr. 7	Geographische Fläche des Netzgebietes				13,50 km ²

Verluste (§ 10 Abs. 2 StromNEV und §17 Abs. 2 Nr. 7 StromNZV)

		MS	MS/NS	NS	
§10 (2)	Höhe der Durchschnittsverluste	0,35%	0,17%	0,49%	
§17 (2) Nr. 2	Menge der Verlustenergie	318.463	152.300	449.246	kWh
§17 (2) Nr. 7	Gesamtverluste			920.009	kWh
	in Prozent v. Netzlast (94.739.477 kWh)			0,97%	
	Kosten der Verlustenergie			48.981,28 €	
	durchschnittliche Beschaffungskosten der Verlustenergie				5,324 Ct/kWh